5 6 7 24 8 9 25 10 11 26 12 13 14 27 15

REG. 0211 : 41 m
DANF. RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE : 1,7
ABST. RZ : 15
IZ : 40

REG. 0210 : 15 m
2 AHA 1/2" VE : 0,7
ABST. IZ : 30

REG. 0209 A : 50 m
2 AHA 1/2" VE : 2,8
ABST. RZ : 15
IZ : 40

REG. 0209 B : 42 m
DANF. RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE : 2,6
ABST. IZ : 40

REG. 0212 : 33 m
DANF. RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE 0,8
ABST. RZ : 15
IZ : 40

REG. 0213 : 15 m
2 AHA 1/2" VE : 0,7
ABST. 25+40

REG. 0214 : 43 m
DANF. RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE 2,4
ABST. RZ : 15
IZ : 40

REG. 0241 : 43 m
DANF. RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE : 3,1
ABST. RZ : 15
IZ : 35

REG. 0242 : 39 m
DANF. RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE : 2,3
ABST. RZ : 15
IZ : 30

REG. 0243 : 29 m
2 AHA 1/2" VE : 1,2
ABST : 25

REG. 0244 : 66 m
DANF. RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE : OPEN
ABST. RZ : 15
IZ : 30

VV: 0215

Haus A7, Eigenleistungen durch Käufer:
- Elektrische Apparate
- Sanitären Inst. ab Fall- und Steig-leitungen inkl. Apparate
- Innere Malerarbeiten inkl. Küche
- Bodenbeläge
- Wandbeläge
- Innere Malerarbeiten
- Türen
- Spiegel
- Endreinigung

REG. 0215 : 40m
HEIZK : VLX 21/21-1,50
DANF. RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE : 2,2
ABST. RZ : 15
IZ : 25

REG. 0216 : 56 m
DANF. RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE : 2,5
ABST. RZ : 15
IZ : 40

REG. 0219 : 56 m
DANF. RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE : 1,5
ABST. RZ : 15
IZ : 40

REG. 0220 : 27 m
DANF. RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE : 1,3
ABST. RZ : 15
IZ : 40

REG. 0221 : 33 m
DANF. RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE 2,2
ABST. RZ : 15
IZ : 25

REG. 0230 : 33m
DANF. RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE : 1,8
ABST. RZ : 15
IZ : 40

REG. 0231 : 37m
DANF. RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE : 1,2
ABST. RZ : 15
IZ : 40

REG. 0232 : 29m
DANF. RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE : 1,3
ABST. RZ : 15
IZ : 40

REG. 0233 : 37 m
DANF. RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE : 1,5
ABST. RZ : 15
IZ : 35

BETON-VORSATZ
Oberfläche in Sicht, mit Schalungsabdrücken

REG. 0208 : 38m
DANF. RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE : 2,4
ABST. RZ : 15
IZ : 40

REG. 0239 : 34 m
2 AHA 1/2" VE : 2
ABST. 30

REG. 0238 B : 57 m
2 AHA 1/2" VE : 2,2
ABST. 40

REG. 0238 A : 42 m
DANF. RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE 1,9
ABST. RZ : 15
IZ : 40

REG. 0207 : 24 m
2 AHA 1/2" VE 0,8
ABST. IZ : 40

REG. 0205 : 43 m
DANF. RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE : 1,4
ABST. RZ : 15
IZ : 40

REG. 0206 : 43m
DANF. RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE : 2,6
ABST. RZ : 15
IZ : 40

REG. 0204 : 39 m
DANF. RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE 2,3
ABST. RZ : 15
IZ : 40

REG. 0217 : 45 m
DANF. RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE 2,6
ABST. RZ : 15
IZ : 35

REG. 0218 : 45 m
DANF. RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE 2,3
ABST. RZ : 15
IZ : 35

REG. 0203 : 10m
2 AHA 1/2" VE : 0,6
ABST IZ : 22

REG. 0222 : 31 m
2 AHA 1/2" VE : 1,6
ABST. RZ : 15
IZ : 35

REG. 0224 : 35 m
DANF. RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE 2,2
ABST. RZ : 15
IZ : 40

REG. 0225 : 39 m
DANF. RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE : 2,3
ABST. RZ : 15
IZ : 40

REG. 0226 : 27 m
DANF. RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE : 1,6
ABST. RZ : 15
IZ : 40

REG. 0227 : 45 m
DANF. RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE : 1,8
ABST. RZ : 15
IZ : 40

REG. 0236 : 32 m
DANF. RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE : 1,8
ABST. RZ : 15
IZ : 40

REG. 0237 : 43 m
DANF. RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE : OFFEN
ABST. RZ : 15
IZ : 40

REG. 0202 : 30 m
DANF. RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE 1,4
ABST. RZ : 15
IZ : 40

REG. 0201 : 31 m
DANF. RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE 1,6
ABST. RZ : 15
IZ : 40

KOTEN :
- INNENZÄUNE, (442 / 435) Fertig Roh
- TERRASSEN, (442 / 435) Fertig Roh
- SPEZIALFÄLLE, IN PLAN ANGEGEBEN

REGISTERVORLÄUFE MIT ARMAFLEX ISOLIERT !

STANDORTE THERMOSTATVENTILE MIT UP-EINBAUDOSEN.
GENAUE STANDORTE SIND DURCH DIE BAULEITUNG ZU BESTIMMEN!

NOTWENDIGE ZUSATZHEIZKÖRPER MIT THERMOSTATVENTIL.
GENAUER STANDORT GEM. BAULEITUNG!

ANSCHLÜSSE AUF BV-VERTEILER SIND AUF TECHNISCHAUSLOSATION ZU MONTIEREN!

VERTEILERANSCHLÜSSE UND SPREIZSTÄNGE SIND MIT ARMAFLEX TYP SH ZU ISOLIEREN!

DIE GENAUEN STANDORTE DER BV-VERTEILER SIND VOR DER MONTAGE MIT DER BAULEITUNG ABZUKLÄREN!

DEN SCHALLÜBERTRAGUNGSISOLATIONEN IST BESONDERE BEACHTUNG ZU SCHENKEN!

BODENREGISTER AUS CU-ROHR 12/14 WEICH IN RINGEN

VERBINDUNGSMUFFEN IN REGISTERN MÜSSEN IM PLAN EINGEZEICHNET WERDEN.

REGISTERBOGEN SIND MIT WOLLFILZKARTON ABZUDECKEN RESP. EINZUPACKEN.

BEZ.	ART DER ÄNDERUNG	DAT.	GEZ.
D	Haus A7 eingefügt, Div. kleine Korrekturen vor. 88 Pl.	17.1.84	
C	Fenster auf Achse 7 zu Haus A15	30.11.83	
B	Nachgeführt und vermasst	5.11.83	
A	Nachgeführt und Koten eingetragen	5.11.83	

DAT. Juni 83 | GEZ. | GR. A 0 | MST. 1:50

THALMATT II
METTLENWALDWEG 3037 HERRENSCHWANDEN

SEKTOR A
SEKTOR B
SEKTOR C
± 0,00 = 557,30 m.ü.M.

Sektor A Ebene 2

Pilotation } STÜTZENMASSE !

ALLE MASSE SIND VOM UNTERNEHMER ZU KONTROLLIEREN

MONTAGE HEIZUNG

THII 5 211 75

ATELIER 5
ARCHITEKTEN UND PLANER
AKTIENGESELLSCHAFT
3007 BERN SANDRAINSTRASSE 3
TEL. 031 22 36 36

Ingenieurbüro Kurz
Heizung, Lüftung/Klima, Sanitär, Energietechnik
3063 Münchenbuchsee, Oberdorfstrasse 37, Telefon 031/861184

MST. NR. ALBERT-ISS