3 4 5 6 7 8 9 10

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

13 14

12 M L K I H G

11

41 42

DURCHFÜHRUNG WOHNUNGSTRENNWAND / SCHALLISOLATION BEACHTEN BESPRECHEN MIT BAUFÜHRER UND GIPSER

REG 0134 A : 45 m
DANF RAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE : OFFEN
ABST IZ : 40

REG 0134 B : 52 m
2 AHA 1/2" VE : OFFEN
ABST RZ : 15
IZ : 40

REG 0133 : 35 m
2 AHA 1/2" VE : 2,1
ABST RZ : 15
IZ : 40

VERT. MIT 3 REG.

REG 0135 : 38 m
DANF RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE : OFFEN
ABST RZ : 15
IZ : 20

VERT. MIT 3 REG.

REG 0132 : 54 m
DANF RAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE : OFFEN
ABST IZ : 40

REG 0131 : 53 m
DANF RAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE : 2,4
ABST RZ : 15
IZ : 40

REG 0103 : 34 m
DANF RAVL 3/8"
2AHA 1/2" VE 1,6
ABST IZ : 30

REG 0104 : 23m
2 AHA 1/2" VE 1,1
ABST RZ 15
IZ 30

REG 0105 : 28 m
2 AHA 1/2" VE 0,5
ABST IZ : 25
IZ 40

REG 0106 : 17 m
DANF RAVL 3/8"
2AHA 1/2" VE 0,8
ABST RZ 15
IZ 20

REG 0107 : 20 m
2AHA 1/2" VE 0,5
ABST RZ : 25
IZ : 15

REG 0114 : 28 m
2 AHA 1/2" VE 0,5
ABST IZ : 25
IZ : 40

REG 0115 : 17 m
DANF RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE 0,8
ABST RZ 15
IZ 20

REG 0116 : 20 m
2 AHA 1/2" VE 0,5
ABST IZ : 15
RZ : 15

REG 0119 : 31 m
HK VLX 14/14 - 0,70
DANF RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE 1,6
ABST

VERT. VLX 14/14-0,35

REG 0120 : 29m
2AHA 1/2" VE 1,2
ABST RZ : 15
IZ : 35
IZ : 40

REG 0121 : 32 m
2 AHA 1/2" VE 0,5
ABST RZ : 15
IZ : 40

REG 0130 : 41 m
DANF RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE : 1,7
ABST RZ : 15
IZ : 25

VERT. MIT 6 REG.

REG 0128 : 37 m
DANF RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE : 0,7
ABST RZ : 15
IZ : 40

REG 0127 : 31 m
2 AHA 1/2" VE : 1,0
ABST IZ : 30

REG 0102 : 27 m
2 AHA 1/2" VE : 1,6
ABST RZ : 15
IZ : 35

REG 0101 : 72 m
DANF RAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE : OFFEN
ABST RZ : 15
IZ : 40

REG 0109 : 57m
DANF RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE 1,4
ABST RZ 15
IZ 40

REG 0110 : 50 m
DANF RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE 1,2
ABST RZ 15
IZ : 40

REG 0111 : 57m
DANF RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE 1,2
ABST RZ 15
IZ : 40

REG 0112 : 50 m
DANF RAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE 2,0
ABST RZ 15
IZ : 40

REG 0117 : 52 m
DANF RAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE 2,1
ABST RZ 15
IZ : 40

REG 0123 : 48 m
DANF RAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE 2,0
ABST RZ 15
IZ : 35

REG 0124 : 36m
DANF RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE 1,5
ABST RZ 15
IZ : 40

REG 0125 : 54 m
DANF RAVL 3/8"
2 AHA 1/2" VE 2,0
ABST RZ 15
IZ : 40

REG 0126 58 m
DANF RAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE 2,8
ABST RZ : 15
IZ : 35

LICHTHOF

HAUS E3

Betontreppe Pos. 110

Betontreppe Pos. 120

Lichthof

Alle Innenmasse wie Haus Nr. 24

Betontreppe Pos. 130

Mettlenwaldweg

Mettlenstrasse

Gärtnerschutzraum

Abstellraum

Sitzplatz

Kehre 9.15 ab Garten

Hohe Hecke

Hier Anschluss Fernheizung Fernwärmeschacht

Dilatationsfuge ?

KOTEN:
- INNENRÄUME, (+3.47 / +3.28) Fertig Roh.
- SPEZIALFÄLLE, IN PLAN ANGEGEBEN

STANDORTE THERMOSTATVENTILE MIT UP-EINBAUKASTEN.
GENAUE STANDORTE SIND DURCH DIE BAULEITUNG ZU BESTIMMEN !

NOTWENDIGE ZUSATHEIZKÖRPER MIT THERMOSTATVENTIL GENAUE STANDORTE GEM. BAULEITUNG !

ANSCHLÜSSE ZU BH-VERTEILER WERDEN AUF TRITTSCHALLISOLATION VERLEGT !

VERTEILERANSCHLÜSSE UND STEIGSTRÄNGE SIND MIT ARMAFLEX TYP SH ZU ISOLIEREN !

DIE GENAUEN VERTEILERSTANDORTE SIND VOR DER MONTAGE MIT DER BAULEITUNG ABZUKLÄREN !

DEN SCHALLÜBERTRAGUNGSISOLATIONEN IST BESONDERE BEACHTUNG ZU SCHENKEN !

REVISION

SEKTOR A
SEKTOR B
SEKTOR C

± 0,00 = 557,30 m.ü.M.

Sektor B Ebene I

Plotation STÜTZENFASSE !

ALLE MASSE SIND VOM UNTERNEHMER ZU KONTROLLIEREN

BEZ.	ART DER ÄNDERUNG	DAT.	GEZ.
D	Nord Dusch Raum 0132 Bs. 16.2.84		
C	Nachgeführt und vermasst	22.12.83	JK
B	Nachgeführt	17.10.83	JK
A	Ergänzt	27.9.83	JK

DAT. MST. 1:50 GEZ. Kunz GEN. AO

THALMATT II
METTLENWALDWEG 3037 HERRENSCHWANDEN

THII 5 2II 64

ATELIER 5
ARCHITEKTEN UND PLANER AKTIENGESELLSCHAFT
3007 BERN SANDRAINSTRASSE 3
TEL. 031 / 72 36 36

MST. NR. 1182H-11

Ingenieurbüro Kurz
Heizung, Lüftung/Klima, Sanitär, Energieberatung
3053 Münchenbuchsee, Oberdorfstrasse 27, Telefon 031/86 11 84

MONTAGE HEIZUNG